МОСОБЛГАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
телефон: (495) 597-5530 тел./факс: 597-5555
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

Технические условия на газификацию № 1164 - 15/25 от 18.04.2011 г.

(действительны в течение двух лет с даты выдачи)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ***ДНП «Покровское-1»***

Объект газификации: 211 жилых строений вблизи д.Покровское-Жуково Клинского района с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 1004 м3/час

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа Д=150 мм,проложенный к с.Спасское

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

012008

Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» Клинмежрайгаз, извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» Клинмежрайгаз.

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,44 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».
5. Технические условия № 2161-38/15 от 07.10.2009 г. отменяются.

Заместитель Генерального Директора - Главный инженер _____ **Е.Д. Шумейко**
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела _____ **Т.Н. Овчинникова**
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:
17.05.2011 Агарков Ю.Н.
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены: 17.05.2011 Агарков Ю.Н.
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)